

OBBLIGHI PREVISTI PER GLI IMPIANTI NUOVI O CON MODIFICHE SOSTANZIALI

Impianto	Omologazione	Verifica a campione	Periodicità della verifica	Verificatore
Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	Dichiarazione di conformità dell'installatore	ISPESL	cinque anni	ARPA o organismo
Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso di incendi	Dichiarazione di conformità dell'installatore	ISPESL	due anni	ARPA o organismo
Impianto di terra in locali ordinari	Dichiarazione di conformità dell'installatore	ISPESL	cinque anni	ARPA o organismo
Impianto di terra in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio di incendio	Dichiarazione di conformità dell'installatore	ISPESL	due anni	ARPA o organismo
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione	SI (ARPA)	Prima verifica ARPA	due anni	ARPA o organismo

Per tutte le tipologie di impianti, dopo la prima verifica eseguita dall'installatore e il rilascio della dichiarazione di conformità (L. 46/90), si può effettuare la messa in esercizio.